

Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie

ul. 1-go Maja 66/74, 21-100 Lubartów

e-mail: dyrektor@mosirlubartow.pl

Znak sprawy: MOSiR2211.2.2022

Lubartów, dnia 21 lutego 2022

### **Zawiadomienie o wyjaśnieniach**

Strona internetowa: [www.mosirlubartow.pl](http://www.mosirlubartow.pl)

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zaprojektowanie, dostawa i montaż powietrznych pomp ciepła do podgrzania wody basenowej i użytkowej dla potrzeb basenu MOSiR Lubartów"**

### **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW**

Pytanie nr 1

Czy dopuszczą Państwo zastosowanie pompy ciepła Vitocal 200-S 201.D10 firmy Viessmann, która posiada zakres pracy w temperaturach zewnętrznych -20°C do +35°C, ale za to charakteryzuje się wyższą sprawnością COP=7,61 (A20/W35) i cichszą pracą (poziom mocy akustycznej wg ErP 56dB(A))? Pozostałe Państwa wymagania również powyższe urządzenie spełnia.

Powołując się na Opis Zamówienia (OZ), instalacja w okresach od października do końca kwietnia zasilana jest przez ciepło pochodzące z sieci miejskiej. Temperatura zewnętrzna poniżej -20°C występuje sporadycznie. W przypadku jej wystąpienia Państwa instalacja będzie zabezpieczona ciepłem systemowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że urządzenia powinny spełniać warunki Opisu Zamówienia pkt. 4. Zakres temp. zewnętrznych od -25 do +35 °C. Dopuszczalne są urządzenia o lepszych parametrach w tym lepszy COP. Zamawiający nie dopuszcza zakresu pracy w innych temperaturach zewnętrznych.

Aneta Symbor

/./

Dyrektor MOSiR