

ROZEZNANIE RYNKU

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie, prosi o przesyłanie informacji dotyczących kompleksowej obsługi technologicznej krytej pływalni zlokalizowanej w obiektach MOSiR, przy ulicy 1 – go Maja 66/74, na rok 2024.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- Obsługa technologiczna ciepłej wody basenowej:
 - bieżąca kontrola ciśnienia na wymiennikach ciepła,
 - bieżące czyszczenie i odpowietrzanie układu,
 - regulacja temperatury wody.
- Rozruch pływalni i wszelkie prace z tym związane, w tym:
 - podgrzanie wody,
 - uzdatnianie chemiczne wody,
 - rozruch urządzenia do kontroli parametrów wody,
 - czyszczenie niecki pływalni przed rozruchem basenu,
 - dodatkowa dezynfekcja filtrów,
 - dodatkowe płukanie filtrów,
 - kalibracja systemu uzdatniania wody,
 - uzupełnianie złoża filtracyjnego według potrzeb.
- Stacja kontroli parametrów wody – bieżąca obsługa urządzenia:
 - kalibracja urządzenia według codziennych pomiarów wody
 - regulacja dopływu wody według zawartości w wodzie chloru związanego,
 - codzienna kontrola zawartości chloru w wodzie na pływalni,
 - regulacja czynnika pH w wodzie,
 - kontrola odczytu parametru redox,
 - wymiana elementów pomiarowych według potrzeb wraz z kalibracją sond pomiarowych.
- Wymiana środków chemicznych w układzie dozującym:
 - kontrola pomp dozujących środki chemiczne,
 - kontrola i czyszczenie zaworów dozujących chemię do układu basenowego
- Wymiana uszkodzonych części w pompach dozujących:
 - wymiana membran oraz innych części zużytych wymiennych w pompach dozujących pH, Redox, chlor,
 - wymiana zużytych wężyków doprowadzających chemię basenową od pomp dozujących do wody basenowej.
- Filtrowanie:
 - płukanie filtrów basenowych według potrzeb tj. w zależności od obciążenia pływalni
 - usuwanie zanieczyszczeń stałych z sit filtracyjnych pomp obiegowych i łapaczy włosów.
- Dyspozycyjność:
 - według potrzeb związanych z obsługą pływalni przez 7 dni w tygodniu
 - w razie awarii o każdej porze w ciągu doby
- Zamknięcie obiektu według harmonogramu sezonowości:
 - zamknięcie basenu wraz z wszelkimi pracami związanymi z dezynfekcją filtrów zabezpieczeniem elementów pomiarowych i eksploatacyjnych.
- Obsługa central wentylacyjnych, instalacji solarnej i pomp ciepła.
- Inne czynności:
 - bieżąca naprawa sprzętu wykorzystywanego na terenie pływalni (natryski, suszarki, szafki szatniowe itp),
 - remont okresowy niecki basenowej (malowanie, wymiana płytek itp.)
 - przynajmniej dwa razy w tygodniu czyszczenie dna niecki basenowej,
 - naprawa i konserwacja instalacji hydraulicznej,
 - nadzór nad systemem wentylacyjnym oraz w razie potrzeb jego naprawa,
 - inne naprawy i remonty (wg potrzeb)
- Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą.

Informację dotyczącą kompleksowej obsługi technologicznej krytej pływalni należy złożyć w biurze MOSiR (ul. 1-go Maja 66/74, 21-100 Lubartów) lub drogą elektroniczną na adres e-mail biura MOSiR:
e-mail: dyrektor@mosir.umlubartow.pl

TERMIN: do dnia 27.12.2024 r. do godziny 12.00.

Wszelkich informacji udziela:
Aneta Symbor tel. 508-699-067

Aneta Symbor
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dyrektor MOSiR
mgr Aneta Symbor